



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4283/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

GRANQVISTS MANUFACTURING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Błękwit 61
77-400 Złotów

stwierdza, że wyrób: **Rękawice specjalne. Oznaczenie producenta: BA0914 Basic Grip 3.0**

produkowany przez: **Granqvists Sportartiklar ab
Hynboholm 342
655 91 Karlstad, Szwecja**

w zakładzie produkcyjnym: **GRANQVISTS MANUFACTURING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Błękwit 61
77-400 Złotów**

spełnia wymagania: **pkt. 1.7 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz.
984).**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6016/2021 z dnia 18.02.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1766/BS/16 z dnia 19.04.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej BS CNBOP-PIB.
3. Certyfikat Badania typu UE nr 046/2020/1317 z dnia 19.10.2020 r. wydany przez CENTEXBEL, Belgia, jednostkę notyfikowaną 0493.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4283/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa: **od 04.03.2021 r. do 03.03.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 marca 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4283/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Rękawice specjalne. Oznaczenie producenta: BA0914 Basic Grip 3.0

Warstwa zewnętrzna (część grzbietowa)	- skóra licowa bydlęca
Warstwa zewnętrzna (część chwytana)	- skóra licowa bydlęca
Warstwy wewnętrzne	- membrana Porelle®, sięgająca od czubków palców do mankietu, - materiał J1382 wykonany z para-aramidu, o gramaturze 240 g/m ²
Mankiet	- dwa możliwe rodzaje: B – skóra bydlęca D – materiał BCC 27 o składzie: 90% wiskoza, 10% elastan.
Rozmiary	od 7 do 12

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów dnia 4 marca 2021 r.